

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

.....dach budynku mieszkalnego.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....należy wpisać adres nieruchomości.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....budynek mieszkalny.....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....1234.....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....Mierzęcice.....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa.....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....200 m<sup>2</sup>.....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:.....data / jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu   | Punkty | Ocena |
|------------|--|--------|-------|
| <b>I</b>   | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>   |        |       |
| 1          | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  | 30     |       |
| 2          | Tynk zawierający azbest  | 30     |       |
| 3          | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )  | 25     |       |
| 4          | Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)   | 10     | 10    |
| <b>II</b>  | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |        |       |
| 5          | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  | 60     | 60    |
| 6          | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7          | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach   | 15     |       |
| 8          | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  | 0      |       |
| <b>III</b> | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |        |       |
| 9          | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  | 30     |       |
| 10         | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)   | 15     |       |
| 11         | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  | 10     |       |
| 12         | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  | 10     | 10    |
| 13         | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne   | 0      |       |
| <b>IV</b>  | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>   |        |       |
| 14         | Bezpośrednio w pomieszczeniu   | 30     |       |
| 15         | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem   | 25     |       |
| 16         | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  | 25     |       |
| 17         | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)   | 20     |       |
| 18         | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)   | 10     |       |
| 19         | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |
| 20         | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  | 0      | 0     |
| <b>V</b>   | <b>Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej</b>   |        |       |

|                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| 21                        | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców   | 40 | <i>40</i>  |
| 22                        | Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)   | 30 |            |
| 23                        | Czasowe (np.: domki rekreacyjne)  | 15 |            |
| 24                        | Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)  | 5  |            |
| 25                        | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |            |
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |   |    | <i>120</i> |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |   |    | <i>I</i>   |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel / Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przedza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.