

 Dąbrowskie Wodociągi	LABORATORIUM Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13 tel. 32 63 95 120, 32 63 95 138, fax: 32 26 22 210 www.dabrowskie-wodociagi.pl laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl	 PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 709
--	--	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1579/2019

Badany obiekt	Woda		
Zlecniodawca	Gmina Mierzęcice ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice		
Pobranie próbek	Próbkę pobrał próbkobiorca działu GL Dąbrowskich Wodociągów wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A] ³⁾ zgodnie z protokołem pobrania próbek		
Nr protokołu pobierania próbek	7/2019-06-19		
Data pobrania próbek	2019-06-19	Nr zlecenia	zw/083/2019
Data przyjęcia próbek	2019-06-19	Data wykonania badań	2019-06-21
Data sporządzenia sprawozdania	2019-06-25		
Stan dostarczonej próbek	Bez zastrzeżeń		

Nr próbek	Miejsce pobrania próbek	Informacje dodatkowe
1742/2019	Zbiornik Przeczycze – punkt poboru przy ulicy Nadbrzeżnej w Boguchwałowicach [N: 50°26.476 E: 019°10.829']	

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Nazwa oznaczenia	Zastosowana metoda badawcza	Status metody ³⁾	Wynik	Wartość dopuszczalna ⁴⁾
1	Bakterie Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A,Z	12 jtk/100 ml [6;23] ¹⁾	1000
2	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004	A,Z	14 jtk/100 ml [7;28] ¹⁾	400

¹⁾ Niepewność rozszerzona obliczona dla współczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufności ok. 95%. Uwzględnia niepewność związaną z pobieraniem próbek.

²⁾ Niepewność wyniku wyrażona jako przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa ok.95%.

³⁾ Metoda: A – akredytowana, N – nieakredytowana, Z - zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej - Nr decyzji NS/HK.4544.2.4/2019.KB z dnia 21.06.2019r.

⁴⁾ Zgodnie z Rozp. Min. Zdr. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2016 poz. 1602)

AUTORYZOWAŁ

KIEROWNIK TECHNICZNY

A. Baranik
mgr Agnieszka Baranik

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK LABORATORIUM
K. Skorek
mgr inż. Katarzyna Skorek

Rozdzielnik: 1 egz. Zlecniodawca, 2 egz. Laboratorium

Oświadczam się, że:

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

3. Zlecniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Jeżeli skarga dotyczy wyniku badań, wówczas jest ona rozpatrywana wyłącznie na podstawie zapisów, które dokumentują przebieg badań. Wynika to z braku możliwości powtórzenia badań ze względu na nietrwałość próbek.

KONIEC

